

**PRODUKTBLAD i henhold til den DELEGERENDE FORORDNING (EU) 2015/1187,
bilag IV - 1. (fastbrændselskedler) og
2. (kombinerede systemer af fastbrændselskedler og temperaturstyringer)**

Produktsortiment:

Pillekedel, Serie PE1e Pellet

a) Leverandørens navn eller varemærke:

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

b) Leverandørens model-identifikation	c) Kedlens energieffektivitetsklasse	d) Nominel varmeydelse P_n kW	e) Kedlens effektivitetsindeks EEI	f) Sæsonbestemt rumudnyttelsesgrad η_s %	i) Energieffektivitetsindeks EEI fælles for kedel + styring	j) Energieffektivitetsklasse fælles for kedel + styring
Serie: PE1e PELLET						
PE1e Pellet 45	A+	45	124	85	126	A++
PE1e Pellet 50	A+	50	124	85	126	A++
PE1e Pellet 55	A+	55	124	85	126	A++
PE1e Pellet 60	A+	60	124	85	126	A++

Serie: PE1e PELLET ESP						
PE1e Pellet 45 ESP	A+	45	123	84	125	A++
PE1e Pellet 50 ESP	A+	50	123	84	125	A++
PE1e Pellet 55 ESP	A+	55	123	84	125	A++
PE1e Pellet 60 ESP	A+	60	123	84	125	A++

Serie: Kondenserende fastbrændselskedel PE1e PELLET **)						
Træets brændeværdi PE1e Pellet 45	A++	50	134	91	136	A++
Træets brændeværdi PE1e Pellet 50	A++	55	134	91	136	A++
Træets brændeværdi PE1e Pellet 55	A++	61	134	91	136	A++
Træets brændeværdi PE1e Pellet 60	A++	66	134	91	136	A++

Serie: Kondenserende fastbrændselskedel PE1e PELLET ESP **)						
Træets brændeværdi PE1e Pellet 45 ESP	A++	50	133	90	135	A++
Træets brændeværdi PE1e Pellet 50 ESP	A++	55	133	90	135	A++
Træets brændeværdi PE1e Pellet 55 ESP	A++	61	133	91	135	A++
Træets brændeværdi PE1e Pellet 60 ESP	A++	66	133	91	135	A++

g) Alle særlige forholdsregler, der skal tages under montering, installation eller vedligeholdelse af fastbrændselskedlen, kan findes i monteringsvejledning og betjeningsvejledning for serien!

Begrænsninger:

Oplysninger under i) og j) gælder kun, hvis der anvendes de Frölings styringskomponenter, der leveres som standard med den respektive kedel.

Såfremt der udover Frölings produkter også anvendes produkter fra andre leverandører ved sammensætning af sammensatte systemer, påtager Fröling sig intet ansvar for beregningen af data for hele pakken.